

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali  
56 - 400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1

Znak sprawy: PN/17/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego na potrzeby OIOM i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w Szpitalu w Oleśnicy.”

### Pytanie 1. oferentów :

Po przeanalizowaniu i porównaniu ogłoszeń przetargu o tym samym tytule a nr spr. PN/10/2014 i przedmiotowego przetargu nr spr. PN/17/2014 odnosimy wrażenie, że zakres robót w przetargu PN/17/2014 został powiększony, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie .

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że Projekt Budowlany przewidywał dostarczenie kolumn medycznych wraz z mostem z którego te kolumny miały być zasilane. Obecnie Zamawiający jest na etapie wyboru dostawcy w.w. kolumn i Zamawiający dopuścił w postępowaniu przetargowym dostarczenie kolumn bez mostu.

Wobec powyższego w zakresie wykonawcy robót budowlanych będzie zaprojektowanie indywidualnych konstrukcji dla 7 kolumn medycznych, doprowadzenie indywidualnie do każdej kolumny wszystkich niezbędnych mediów (np. gazów medycznych i zasilania energetycznego, teletechnicznego, szyny potencjałów wyrównawczych ) oraz wykonanie obudowy tych mediów co zostało opisane w nowej Specyfikacji Technicznej i SIWZ.

### Pytanie 2. oferentów :

Prosimy o udostępnienie druku oferty i wymaganych załączników dołączonych do SIWZ w wersji edytowalnej .

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej .