

Oleśnica, dnia 24.02.2015 r.

**Zamawiający:**

**Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy  
ul. Armii Krajowej 1  
56-400 Oleśnica**

**- wszyscy wykonawcy -**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy” (nr ref. PN/4/2015)**

W związku z wyżej wskazanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, Zamawiający informuje o otrzymaniu zapytań od wykonawców. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące przedmiotowego postępowania:

**Pytanie nr 1**

„W związku z zamiarem przystąpienia do wyżej wymienionego przetargu prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek pkt. 7.1.) ppkt.b) SIWZ, jeżeli:

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat jedną inwestycję budowlaną w zakresie zaprojektowania oraz jedną w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – czynnych w trakcie prowadzenia prac w tym jeden w obiekcie szpitalnym lub innym ochrony zdrowia (dopuszcza się w tym np. hospicja oraz domy pomocy społecznej, w którego ramach pacjenci, mieszkańcy stale przebywają oraz mają zapewnioną opiekę medyczną), w których zastosowano system zarządzania energią z gwarancją uzyskania oszczędności, które łącznie spełnią warunek pkt. 7.1) ppkt. b) SWIZ (...)”

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. wiedzy i doświadczenia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.

**Pytanie nr 2:**

Czy w stosunku nawiewników higrosterowanych określonych w pkt. 2.1. załącznika Program Funkcjonalno – Użytkowy (str. 7) Zamawiający wymaga aby nawiewniki spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN-83/B-03430:Az3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby nawiewniki spełniały wymagania dla wentylacji hybrydowej.

**Pytanie nr 3:**

Czy w stosunku do nawiewników higrosterowanych, Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU (str. 22)

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający nie wymaga od wykonawców składania dokumentów na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zakres określony w zapytaniu podlegać będzie weryfikacji na etapie związanym z akceptacją dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę oraz na etapie realizacji poprzez odpowiedni nadzór ze strony Zamawiającego nad prawidłowością wykonywania inwestycji.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza lub wymaga, by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, by określone powyżej higrosterowane nawiewniki okienne miały możliwość ręcznego przymknięcia nawiewnika, ustalając przepływ powietrza na poziomie minimalnym.