

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali
56 - 400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1

Znak sprawy: PN/17/2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Przebudowa części pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego na potrzeby OIOM i remont pomieszczenia dla agregatu próżni centralnej w Szpitalu w Oleśnicy.”

Pytanie 1. oferentów :

1. RURY DO GAZÓW MEDYCZNYCH

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, ze względu na to, że w odrębnych zamówieniach zlecił wykonanie projektu i wykonanie instalacji gazów, to zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, dostarczenia następujących dokumentów:

- aprobaty CE dla wyrobu medycznego,
- deklaracji zgodności wytwórcy
- zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
przez Wykonawcę dla następujących wyrobów:
- jednostki zaopatrzenia medycznego (kolumny, panele – klasa IIb),
- strefowe zespoły kontrolne do gazów medycznych (klasa IIb),
- źródła gazów medycznych (rozprężalnie, sprężarkownie – klasa IIb),
- sygnalizatory alarmów klinicznych i eksploatacyjnych (klasa IIb),
- rury i złączki do gazów medycznych (klasa IIa).

b) Czy Zamawiający będzie wymagał w/w dokumentów na etapie składania ofert czy na etapie realizacji inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 a) i b)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami o których pisze Zamawiający w SIWZ i na które powołują się pytający oferent, Zamawiający będzie żądał wszystkich wymienionych dokumentów j.w. (aprobata, deklaracji i zgłoszenia) na wymienione wyroby, co jest zapisane również w SIWZ [rozdz. IX pkt. A. 1) i rozdz. XVII pkt. 16, pkt. 17, 18] na etapie realizacji inwestycji, gdyż po stronie Wykonawcy jest opracowanie projektu wykonawczego, który musi zatwierdzić Zamawiający [zapisano w ST rozdz.1.6.4 b) i c) oraz w SIWZ zał. 6 pkt 1]

Pytanie 2 oferentów :

2. CU+

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający, ze względu na to, że miedź przeciwdrobnoustrojowa zmniejsza ryzyko zakażeń, będzie wymagał dostarczenia popychaczy punktów poboru znajdujących się w takich urządzeniach jak: tablice poboru, tablice, kolumny wykonanych z miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający będzie wymagał wykonania instalacji gazów medycznych i próżni z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami w tym norma ISO 13348 z zachowaniem procedur dla wyrobów medycznych.