



Oleśnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1,56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427
e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl
NIP: 911 184 70 75
REGON 932966540
KRS 0000186473
Nr. Rej. Wojewody 000000002093

Oleśnica 17.09.2026 r.

Dotyczy postępowania :

Zakup, dostawa i montaż 11 sztuk klimatyzatorów ściennych do budynku Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i Sycowie

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Nazwy technologii i równoważność

W OPZ wskazano m.in. określenia „Platinum97”, „Golden Fin”, „I Feel”, „tryb instalatora” oraz „tryb technika”.

Część z powyższych określeń ma charakter nazw handlowych stosowanych przez określonych producentów, a nie powszechnie obowiązujących parametrów technicznych.

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści urządzenia posiadające rozwiązania równoważne funkcjonalnie i technicznie, niezależnie od stosowanej przez producenta nazwy handlowej.

Jednocześnie prosimy o wskazanie mierzalnych minimalnych parametrów, według których Zamawiający będzie oceniał równoważność, w szczególności w zakresie:

- zabezpieczenia antykorozyjnego wymienników,
- zabezpieczenia elementów jednostki zewnętrznej,
- funkcji pomiaru temperatury i sterowania,
- funkcji serwisowych i instalatorskich,
- oczyszczania powietrza,
- automatycznego czyszczenia wymiennika.

Pozwoli to wykonawcom dobrać urządzenia według rzeczywistych parametrów technicznych, a nie nazw stosowanych przez poszczególnych producentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił parametry techniczne na podstawie znanych mu urządzeń, nie oznacza to jednak wskazanie konkretnego jednego rozwiązania ale możliwość zastosowania danego rozwiązania w technologiach innych producentów. Tym samym nazewnictwo którym posługujemy się w przygotowaniu zapytania ofertowego stanowi punkt odniesienia i daje możliwość oferowania szerokiej gamy produktów. Zapytanie jest kierowane do profesjonalnych firm które potrafią odpowiedzieć na zapotrzebowanie klienta.

Pytanie 2:

Certyfikat Eurovent Certified Performance AC1

OPZ wymaga posiadania certyfikatu Eurovent Certified Performance w kategorii AC1.

Prosimy o wskazanie, jaka konkretna cecha techniczna lub użytkowa przedmiotu zamówienia uzasadnia wymaganie uczestnictwa urządzenia właśnie w tym jednym programie certyfikacji.

Zwracamy uwagę, że również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ustalając zasady weryfikacji parametrów urządzeń w programie „Czyste Powietrze”, nie traktował certyfikatu Eurovent jako jedyne sposobu ich potwierdzania.

Dyrekcja
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427

Szpital w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 77 67 300

Szpital w Sycowie
ul. Oleśnicka 25
56-500 Syców
tel. centr. 62 78 52 031

Pogotowie Ratunkowe
ul. Wojska Polskiego 52F
56-400 Oleśnica

NFOŚiGW wskazywał również inne europejskie systemy jakości, natomiast dla części urządzeń wprowadził wymóg przedstawienia pełnych raportów badań wykonanych przez niezależne laboratoria posiadające akredytację zgodną z ISO/IEC 17025.

Fundusz uzasadniał zastosowanie takich badań możliwością pełnej weryfikacji zgodności deklarowanych parametrów urządzenia oraz zapewnieniem równego traktowania producentów.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści urządzenia nieposiadające certyfikatu Eurovent AC1, jeżeli wymagane parametry urządzenia zostaną potwierdzone:

- wynikami badań niezależnego akredytowanego laboratorium,
- badaniami wykonanymi zgodnie z właściwymi normami europejskimi, w szczególności EN 14511, EN 14825 oraz EN 12102,
- deklaracją zgodności i dokumentacją techniczną producenta.

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie, jakiego konkretnego parametru urządzenia nie można w sposób wiarygodny zweryfikować na podstawie powyższych badań, natomiast można go potwierdzić wyłącznie certyfikatem Eurovent AC1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenia z certyfikatem Eurovent Performance AC1, są przetestowane przez niezależną instytucję, która potwierdza wiarygodność deklaracji producenta co daje potwierdzenie deklarowanych przez producenta parametrów urządzenia.

Pytanie 3:

Klasa energetyczna

OPZ wskazuje:

„etykieta energetyczna A+++ w trybie chłodzenia i A++ w trybie grzania, w zależności od modelu”.

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie znaczenia sformułowania „w zależności od modelu”.

Czy klasy A+++ w chłodzeniu i A++ w grzaniu stanowią bezwzględne minimum dla każdego z 11 urządzeń, czy też dopuszczalne będą inne klasy energetyczne w zależności od wymaganej wydajności chłodniczej?

Prosimy o wskazanie minimalnych wymaganych klas energetycznych dla poszczególnych zakresów mocy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Proponowane każde z urządzeń powinno posiadać współczynniki klasyfikacji energetycznej (sezonowej efektywności w chłodzeniu), zgodnie z prośbą podajemy konkretne współczynniki SCOP na poziomie od 6,7 do 7,5. opis „w zależności od modelu” odnosi się właśnie do mocy urządzenia jakie Państwo będziecie proponowali.

Pytanie 4:

Brak wymaganych mocy chłodniczych

Dokumentacja określa liczbę urządzeń – 6 szt. w Oleśnicy oraz 5 szt. w Sycowie – natomiast nie określa minimalnej nominalnej wydajności chłodniczej wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń.

Przy kryterium oceny ofert wynoszącym 100% cena może to prowadzić do sytuacji, w której wykonawcy zaoferują urządzenia o zasadniczo różnych wydajnościach i cenach.

Prosimy zatem o przekazanie wszystkim wykonawcom, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, jednolitego zestawienia wymaganych minimalnych mocy chłodniczych dla każdego z 11 urządzeń.

Pozwoli to na porównanie ofert obejmujących urządzenia o rzeczywiście porównywalnych parametrach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Bezwzględny kryterium do przystąpienia w przetargu jest wizja lokalna, gdyż jest to obiekt przeznaczenia specjalnego, jest obiektem istniejącym, w ciągłej eksploatacji, a każde z pomieszczeń wymaga indywidualnego rozpatrzenia prowadzenia instalacji chłodniczej, skroplin oraz obliczenia mocy urządzenia w oparciu o istniejące zyski ciepła od technologii, od emisji z innych pomieszczeń o zmiennej temperaturze oraz zysków wynikających z przenikalności przez przegrody zewnętrzne.

Pytanie 5:

Cel wyjaśnień

Podkreślamy, że celem niniejszych pytań nie jest obniżenie wymagań technicznych lub jakościowych Zamawiającego.

Chodzi o umożliwienie zaoferowania urządzeń różnych producentów, których rzeczywiste parametry techniczne i użytkowe można obiektywnie zweryfikować, bez uzależniania możliwości udziału w postępowaniu od nazw handlowych technologii lub uczestnictwa producenta wyłącznie w jednym wskazanym programie certyfikacyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prosimy o ofertowanie zgodnie z najlepszą posiadaną przez Państwa wiedzą techniczno-inżynierską. Zamawiający nie dopuszcza sędowania odpowiedzialności za błędne doборы na zamawiającego.

*Zatwierdził z up.
Główny Księgowy Powiatowego Zespołu Szpitali
Paweł Nakonieczny*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paweł Nakonieczny
Paweł Nakonieczny

Oleśnica, 11.09.2026

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wojewody Dolnośląskiego pod numerem 000000002093 oraz do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000186473, NIP: 9111847075, REGON: 932966540 (dalej: Szpital)

ustanawiam pełnomocnictwo na rzecz **pana Pawła Nakoniecznego – Głównego Księgowego** Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz Szpitala, związanych z:

I. Prowadzeniem przetargów i zawieraniem umów procedowanych w rygorze prawa zamówień publicznych oraz opartych na Regulaminie postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 170 000 zł netto w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

W szczególności pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do:


1. reprezentowania szpitala wobec wykonawców,
 2. udzielania zleceń, składania zamówień i zawierania umów z dostawcami materiałów lub usług,
 3. wypowiedzania umów,
 4. składania i przyjmowania wszelkich oświadczeń i dokumentów, a także poświadczania wszelkich dokumentów i oświadczeń za zgodność z oryginałem, związanych z realizacją tychże umów.
 5. podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych w zakresie prowadzenia przetargów i zawierania umów.
- II. Udzielaniem informacji organowi założycielskiemu oraz uczestnictwem w spotkaniach dotyczących szpitala.
- III. Obszarem kadrowo – placowym.
- IV. Dekretowaniem korespondencji wpływającej do szpitala.
- V. Reprezentowaniem PZS w Oleśnicy w postępowaniach przed KIO.

Dyrekcja
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427

Szpital w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 77 67 300
71 77 67 412

Szpital w Sycowie
ul. Oleśnicka 23
56-500 Syców
tel. centr. 62 78 52 031

Pogotowie Ratunkowe
ul. Wojska Polskiego 52F
56-400 Oleśnica



Oleśnica

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

Syców

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl

NIP: 911 184 70 75

REGON 932966540

KRS 0000186473

Nr. Rej. Wojewody 000000002093

VI. Ustanawianiem dalszych pełnomocnictw dla pracowników i współpracowników Szpitala do reprezentowania PZS w Oleśnicy w postępowaniach przed KIO

VII. Ustanowieniem reprezentacji prawnej PZS w Oleśnicy w postępowaniach przed KIO

VIII. Reprezentowaniem PZS w Oleśnicy w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez DWUP w związku z realizacją projektu DDOM oraz upoważnianiem pracowników PZS w Oleśnicy do uczestnictwa w tymże postępowaniu.

Pełnomocnictwo udzielone jest na czas określony: od 14.09.2026 r. do 30.09.2026 r. i może być odwołane w każdej chwili.

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Agnieszka Cholewińska

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali

Agnieszka Cholewińska

Dyrekcja

ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. 71 77 67 427

Szpital w Oleśnicy

ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 77 67 300
71 77 67 412

Szpital w Sycowie

ul. Oleśnicka 23
56-500 Syców
tel. centr. 62 78 52 031

Pogotowie Ratunkowe

ul. Wojska Polskiego 52F
56-400 Oleśnica