

Oleśnica, dnia 30.03.2026 r.

Dotyczy: „Wykonanie okablowania strukturalnego w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy”

### WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące zapytania. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o doprecyzowanie zapisów W zał. 2 - Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu „Wykonanie okablowania strukturalnego w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy”, dotyczące zastosowania kabla instalacyjnego do wykonania okablowania strukturalnego.

W pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje zastosowanie kabla instalacyjnego kat. 6 F/UTP

Zaś w Formularzu Asortymentowo - Cenowym Zamawiający wskazuje zastosowanie kabla instalacyjnego kat. 6A.

Jakiej kategorii kabla konkretnie wymaga Zamawiający do wykonania okablowania strukturalnego ? kat. 6 czy kat. 6A

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do wykonania okablowania strukturalnego należy zastosować **kabel instalacyjny kategorii 6A**.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zapis zawarty w pkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia, wskazujący kabel kategorii 6 F/UTP, stanowi omyłkę. Obowiązującym wymaganiem jest zastosowanie kabla kategorii 6A, zgodnie z Formularzem Asortymentowo-Cenowym.

Zatwierdziła  
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szpitali  
Agnieszka Cholewińska

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Szpitali  
w Oleśnicy  
  
Agnieszka Cholewińska